

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ02.Н00299

Срок действия с 12.08.2019 по 11.08.2022

№ 0354668

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11МЛ02

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ООО «СЗНТЦИС «РЕГЛАМЕНТСЕРТ»
192007, Санкт-Петербург, Курская ул., д. 27, 28/32
Тел./Факс: 766-19-40

ПРОДУКЦИЯ

Трансформаторы разделительные, для питания медицинских помещений гр. 2, серии: ТРО-XXXXХМ ИРУУ, ТРТ-XXXXХМ ИРУУ. "Х" – номинальная мощность от 600 до 10000 ВА; УУ степень защиты. ТУ 3468-019-39441565-2010. Серийный выпуск.

код ОК
Код ОКПД 2
27.11.4

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ИЕС 61558-2-15-2015, ГОСТ ИЕС 61557-8-2015 (Приложение А, п.п. А3.2-А3.6)

код ТН ВЭД
8504 40 300 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

НПАО "ПФ "СОЗВЕЗДИЕ", код ОКПО 39441565,
Россия, 191002, Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 1-3, лит. А, пом. 17Н.
Тел./Факс: 8(812)327-07-06. ИНН 7808023788.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НПАО "ПФ "СОЗВЕЗДИЕ", код ОКПО 39441565,
Россия, 191002, Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 1-3, лит. А, пом. 17Н.
Тел./Факс: 8(812)327-07-06.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 3739 от 12.08.2019г., выданный ИЦ
ООО "СЗНТЦИС "Регламентсерт", RA.RU.21МЭ58 от 25.12.2014г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль: : август 2020 г., август 2021 г.

Маркирование продукции производится знаком соответствия в соответствии с Постановлением
Госстандарта РФ от 29.06.1998 № 50 с надписью "Добровольная сертификация" на изделии, на упаковке
и в сопроводительной документации. Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

О.Б. Ага

инициалы, фамилия

Д.С. Богомягков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации